

Sassari, 02/09/2022

OGGETTO: Anomalia pompa Sollev.Giunchi - disservizi distribuzione Comune di Ittiri.


Trasmissione via pec:

Comune di Ittiri	protocollo@pec.comune.ittiri.ss.it
-------------------------	--

Buongiorno, si comunica che a causa del malfunzionamento di una pompa presso l'Impianto di Sollevamento idrico Giunchi(la cui sostituzione risulta già avviata nel primo mattino), nella giornata odierna, le zone alte del Comune di Ittiri saranno interessate da cali di pressione e mancanze acqua. Alla ripresa dell'erogazione l'acqua potrebbe presentarsi transitoriamente torbida a causa delle operazioni di svuotamento e riempimento delle condotte.

Distinti saluti

Settore Complesso Distribuzione D.6
Il Responsabile
(Geom. Simone Pilo)



Direzione Distribuzione/Distretto 6 Via P.Iolanda, 81
Tel. 0793750200 - fax 0793750248

Abbanoa S.p.A. - Capitale Sociale € 281.275.415,00 i.v. • C.F. e N.I. Registro Imprese C.C.I.A.A. Nuoro 02934390929
Sede Legale: Via Straullu, 35 - 08100 Nuoro • Tel. 0784.213600 – Fax 0784.203154
Sede Amministrativa: Viale Diaz, 77 - 09125 Cagliari • Tel. 070 60321 – Fax 070 340479
Website: www.abbanoa.it – E-mail: info@abbanoa.it